



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

17.04.2012

№ 131

Про виконання вимог
правил пожежної безпеки
в навчальних закладах міста Києва

13 квітня 2012 року о 16.10 сталася пожежа на III поверсі приміщення гімназії № 154 (просп. Перемоги, 63) Святошинського району міста Києва. Про надзвичайну ситуацію було повідомлено пожежну частину № 9. Приблизно о 17.30 год. силами пожежних частин № 6, 9, 18, пожежу було ліквідовано. Постраждалих від пожежі немає. Попередня причина пожежі – порушення Правил пожежної безпеки під час облаштування та експлуатації електромережі.

Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» та з метою упередження надзвичайних ситуацій у навчальних закладах, що можуть призвести до випадків пожежі

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій:

1.1 Провести до 01.05.2012:

1.1.1 наради з питань дотримання Правил пожежної безпеки в закладах освіти та профілактики і попередження нещасних випадків серед учасників навчально-виховного процесу.

1.1.2 позаплановий інструктаж з пожежної безпеки з керівниками навчальних закладів з обов'язковим записом у журналі реєстрації інструктажів.

1.1.3 ревізію загальноосвітніх навчальних закладів з дерев'яними перекриттями щодо обробки дерев'яних конструкцій вогнезахисною сумішшю (перевірити термін дії вогнезахисної речовини).

1.1.4 ревізію технічного стану та укомплектування електрощитових згідно з ППБ та ПУЕ.

1.2 Перевірити та привести у відповідність з ПУЕ до 10.05.2012 стан внутрішньої електромережі і електрообладнання. Заборонити експлуатацію тимчасових та несправних ділянок електромережі, нестандартних електрозапобіжників. До ремонту електромережі залучати лише кваліфікованих

спеціалістів з відповідною дозвільною документацією.

2. Керівникам навчальних закладів:

2.1. Посилити охорону та пропускний режим у навчальних закладах.

2.2. Забезпечити навчальні заклади необхідною нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння.

2.3. Заборонити зберігання пально-мастильних та горючих матеріалів.

2.4. Привести підвальні приміщення та горища у відповідність вимогам пожежної безпеки.

2.5. Привести евакуаційні виходи, шляхи у відповідність до ППБ (демонтувати горюче облицювання стін, установити передбачені проектом двері для відокремлення сходових клітин і вестибюлів від коридорів, двері еваковиходів утримувати вільними, замки дверей мають відчинятися з середини тощо).

2.6. Привести до 01.05.2012 у робочій стан покажчики «Вихід» та забезпечити їх автоматичне живлення.

2.7. Призначити до 01.05.2012 наказами відповідальних за протипожежний стан будівель, приміщень та місць проведення заходів.

2.8. Розробити інструкції з чітким розподілом обов'язків персоналу щодо евакуації учасників навчально-виховного процесу, матеріальних цінностей, виклику екстрених служб у разі виникнення пожежі або надзвичайних ситуацій.

2.9. Провести до 27.04.2012 позаплановий інструктаж з пожежної безпеки всіх працівників з обов'язковим записом в журналі реєстрації інструктажів.

2.10. Провести до 27.04.2012 навчання правилам пожежної безпеки усіх учасників навчально-виховного процесу та відпрацювати плани евакуації людей на випадок пожежі.

2.11. Забезпечити або поновити заклади освіти куточками та вітринами з матеріалами протипожежного та цивільного захисту, плакатами соціальної реклами щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій.

3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій до 10.05.2012 інформувати Головне управління освіти і науки про виконання цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Челомбійко В. Ю.

Начальник

В. Горюнова